



چک لیست بازدید از جعبه های آتش نشانی				عنوان
۰۰/۱۱/۲۱	تاریخ آخرین ابلاغ	۲/۱	شماره ویرایش/بازنگری	CH-IM-07
۰۱/۱۱/۱۹	تاریخ بازنگری بعدی	۰۰/۱۱/۱۹	تاریخ آخرین بازنگری	۱ از ۱

شماره جعبه های آتشنشانی

ردیف	سوالات	بله	خیر	توضیحات
۱	آیا دستورالعمل " نحوه استفاده از جعبه های آتش نشانی در موقع بروز آتش " بر روی درب جعبه آتش نشانی نصب شده است؟			
۲	آیا درب جعبه های آتش نشانی قفل می باشد؟			
۳	آیا کلید درب جعبه بر روی آن نصب شده است؟			
۴	آیا شلنگ داخل جعبه بصورت رول شده به دور قرقره پیچیده شده است؟			
۵	آیا قرقره به راحتی می چرخد؟			
۶	آیا شلنگ سالم، بدون پارگی و نقص می باشد؟			
۷	آیا شلنگ داخل جعبه دارای سرلوله (نازل) می باشد؟			
۸	آیا مطمئن هستید آب در لوله ها وجود دارد؟			
۹	آیا شیر فلکه سالم می باشد و به راحتی باز می شود؟			
۱۰	آیا شیر نازل سالم می باشد؟			

تاریخ بازدید :

نام و نام خانوادگی بازدید کننده :

امضاء :

نواقص مشاهده شده در بازرسی :

.....
.....

گزارش رفع نواقص :

.....

نام و نام خانوادگی